

2024年 3月 25日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政株式会社
施設部長

新福岡郵便局空調設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	MS-01	14	食堂の天井面補修について、補修範囲や仕上げ材について詳細をご指示いただけないでしょうか。	補修範囲は10㎡程度を見込んでください。仕上げ材はGB-D ϕ 9.5です。
2	MS-02	2.7.1	室内配管塗装について、天井仕上げのある居室をご指示ください。天井が無い居室については、配管塗装は不要で宜しいでしょうか。	MS-02の2.7.1は誤記です。配管塗装はすべて不要としてください。
3			天井解体及び復旧の検討に必要な為、建築図一式(仕上げ表・平面図)をいただけないでしょうか。	本工事の発注後に貸与とします。

以上