

2025年8月8日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

金沢中央郵便局受変電設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	E-08	—	既設V C Bの内部清掃および注油作業全て停電時に作業するものとして算出してよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	E-08	—	既設V C Bの型式は全てH A 1 2 X - A 1でよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	E-08		停電時の仮設電源について“その他必要なケーブル及び配線器具”とあります。仮設が必要な機器名と数量、階数と室名をご指示願います。	必要な仮設に関しては、次のとおりです。 詳細は郵便局と協議のうえ決定するものとしてください。 1階 郵便部 ・荷物保管用冷凍庫1台(三相1kW) ・荷物保管用冷蔵庫1台(单相500W) 1階 郵便取扱室1 ・仮設照明(バルーン型)1台 1階 警備室 ・仮設照明(バルーン型)1台

以上