2025年7月18日

追加指示書

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

静岡郵便局太陽光発電設備設置工事における、設計図書に追加等する項目を提示
しますので、追加指示項目を参照のうえご対応願います。
なお、この追加指示書は設計図書として取り扱います。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	内容
1	E-参考17		低圧電灯盤No. 2について、本工事で使用可能な予備回路数を以下の通り変更 してください。 ・変更前：予備回路 MCCB 3P 250/可変×2 ・変更後：予備回路 MCCB 3P 250/可変×1

以上