

質問回答書

2024年4月16日

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政株式会社
施設部長

姫路南郵便局模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

| 番号 | 図面番号 | 仕様書の頁 | 質問事項 | 回答 |
|----|------------|-------|---|---|
| 1 | M-20 | | 冷却塔CT-1～3の分解整備において、メーカーより2022年2月に整備作業を行った項目が多数含まれています。と回答が有りましたが、仕様書通りの内容での見積もりで宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 2 | M-16・18・20 | | エアハンドリングユニット分解整備において、コイル薬品洗浄と記載されておりますが、コイルフィン洗浄、コイルチューブ内洗浄のどちらの作業でしょうか。 | コイルフィン洗浄になります。 |
| 3 | M-21 | | 衛生撤去図面にて加圧給水ポンプユニットが網掛け表記（撤去及び更新）されておりますが、更新情報が見当たりません、機器撤去・処分のみという認識で宜しいでしょうか。 | 加圧給水ポンプユニットを撤去後、コンクリート基礎を再利用して、設計図M-06に示すとおり、加湿用給水タンクMT-5-1を新設してください。 |
| 4 | M-22 | | 太陽熱集熱槽においても番号3と同様の認識で宜しいでしょうか。 | 太陽熱集熱槽の機器及び機器接続の屋上露出配管を撤去としてください。 |

以上