

# 質問回答書

2025年4月24日

(契約事務代理業務責任者)  
日本郵政建築株式会社  
代表取締役社長

松原郵便局静止形電源設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	E-6		図面上に記載されているマグネットスイッチの動作の目的を教えてください。 MCCBのトリップ信号発報用でしょうか。遠隔操作用でしょうか。なんらかの状態信号用でしょうか。	各分電盤（回路）からの停電信号用です。

以上