

質問回答書

2025年8月19日

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

竜田郵便局模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	M-04		更新対象外の既設ドレン管は、薬品洗浄及び写真撮影が記載されていますが、ドレン管洗浄はM-04、M - 05に記載されたドレン管のみ対象と考えてよろしいでしょうか	よろしいです。
2	M-04		更新対象外の既設ドレン管は、薬品洗浄及び写真撮影が記載されていますが、写真撮影はドレン管サイズ20, 25にも必要でしょうか	不要です。
3	M-07		ST-1 受水槽付小型給水ユニットの制御盤電気工事と記載されていますが、電気図面では警報盤のみ新設ですが、警報盤のみと考えてよろしいでしょうか	よろしいです。

以上