

質問回答書

2025年8月19日

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

蒲生郵便局模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質問事項	回答
1	M-04 参-10		THX-1-1 加湿給水は直圧給水の様であるが、ダブルチャッキ弁は必要ですか。	必要です。
2	M-04		更新対象外の既設ドレン管は、薬品洗浄及び写真撮影が記載されていますが、ドレン管洗浄は添付の 2 階部分のみ対象と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

以上