

質問回答書

2025年8月19日

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

粉河郵便局模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質問事項	回答
1	M-01		運転電流 20A 超の空調機は高調波対策が必要でしょうか。	必要です。
2	M-01		ACPE-2-1 床置きダクト接続に参考品番が記載されていますが、形式がプレナムタイプですが、設備用パッケージとして考えてもよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	M-04		THX-2-1 の加湿運転ヒューミディスタットは必要ですか。必要な場合の設置場所は何処ですか。	ヒューミディスタットは不要ですが、ワイヤードリモコンを既設同位置（2階廊下部分）に設置必要です。
4	M-04		既設パッケージにフィルターの新設が記載されていますが、仕様・枚数をご教示願います。	フィルターの型番等は以下のとおりです。 ロングライフフィルター (KAF261N450) × 6 枚
5	M-04		ST-1 シスタンクの設置が記載されていますが、M - 共通 03 に記載されている既設制御盤への接続は不要と考えてよろしいでしょうか。	既設制御盤への接続は不要ですが、一括警報の取りだしは必要です。
6	M - 05		注記に室外機架台の更改に伴い基礎上部の塗膜防水の補修を行うことと記載がありますが、今回工事では不要と考えてよろしいでしょうか。	既設コンクリート基礎に穴あけ等の加工をしないのであれば不要です。

以上