

質問回答書

2025年9月11日

日本郵便株式会社近畿支社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
近畿支社長

石部郵便局舗床改修工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質問事項	回答
1	A-02		室外機移設場所は、決まっていますか？	決まっていません。 工事影響範囲外の敷地内(現位置から3m程度の移設を想定)としてください。

以上