

2025年4月25日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

緑郵便局受変電設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	E-01		新設電柱からドライエリアまで降りる場所までGP82で露出配管でよろしいでしょうか？もしくは地中に埋めますか？	露出配管でよろしいです。
2			発電機設置場所と電源送り先を教えてください。また配線距離がわかれば教えてください。	発電機設置場所は発着場南側を想定しています。仮設電源の送り先は1階郵便部の一部（1スパン）の照明・コンセント、2階総務部の照明・コンセント及び一部のトイレの照明等を想定しています。
3			アスベストの調査、コンクリートコアのレントゲンはこの部分を調査するのでしょうか？	石綿含有分析調査の対象は外壁塗装面（南面）を想定しています。 レントゲン探査について、特記仕様書Ⅱ一般事項10はつりの「事前調査：要」は誤記です。レントゲン探査は想定していません。設計図書と現場において差異があった場合は、協議対象とします。
4			6Kv CVT38sqは耐火ケーブルではなくてよろしいでしょうか？	よろしいです。但し、6kV CVTケーブルは3層押出型・E-Eタイプとしてください。
5			コンクリートを研る箇所は電柱のを建てる部分のみで考えてよろしいでしょうか？	よろしいです。

以上