

2025年9月3日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

川根郵便局受変電設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1			発電機の設置場所と、電力が必要な物までの距離は何mありますか。 またそのケーブルは何sqになりますか。	発電機から電力が必要な機器までの距離は25m程度です。 ケーブルは3.5sqとしてください。

以上