

2025年9月30日

質問回答書

日本郵便株式会社北陸支社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
中部支社長

福井桃園社宅C・D棟給水設備改修工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1			断水計画はどのように考えればよろしいでしょうか。 工事施工にあたり断水が必要と思いますが、住まわれている方もいると思うので。	断水は1日あたり最大6時間までで計画してください。 なお、最大断水時間を超過する作業が必要な場合は、各戸へ給水が可能な仮設物を本工事で設置することとしてください。 詳細は、現場説明書P1「1(1)イ(イ)断水作業の制約」を参照してください。

以上