

2025年10月17日

質問回答書

日本郵便株式会社北陸支社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
中部支社長

金沢長町社宅給水設備改修工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	M- 03		仮設用加圧給水ポンプの設置 位置について、具体的に図示して いただくことは可能でしょうか。 または現地確認を行ってもよ ろしいでしょうか。	仮設用加圧給水ポンプの設置位置 は既設ポンプ室の扉面から1m程度 離れた位置としてください。 なお、工事契約前の現地確認は行 うことはできません。

以上