

2026年1月15日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

扶桑郵便局泡消火設備改修工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	FP-特01	現場説明書P4~6	フランジパッキンに石綿含有の懸念があるため、調査費用は決められた数量を見込みますが、除去・処分費用については別途協議と考えてよろしいでしょうか。	除去・処分費用については、特記仕様書FP-特01記載のフランジパッキン65A・16枚分を見込むこととしてください。
2	FP-03		図面に記載ありませんがPFOS含有泡薬剤を更新するため泡薬剤貯蔵槽隔膜（ダイヤフラム）もあわせて更新するという認識でよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	FP-03		合成界面活性剤泡用ヘッド、薬剤は受注生産のため、契約後納期確定になります。 納期遅延判明時には別途協議させていただけますか。	納期遅延が発生した場合には、別途協議させていただきます。

以上