

2026年1月30日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

浜松西郵便局泡消火設備改修工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	FP-03	—	<p>既存が合成界面活性剤となっておりますが、弊社仕様ではポンプ流量が既存ポンプでは足りません。</p> <p>1ヘッドあたり75L/minとなります。(添付機器図参照) 75L/min × 18個(最大2区画として) = 1350L/min 必要(既存ポンプ 1314L/min)</p> <p>なお、弊社標準設計では1.05倍としますので、1420L/min必要となります。</p> <p>水成膜の消火薬剤を使用する対応でもよろしいでしょうか。</p>	<p>消防法に適合した仕様であればよろしいです。</p>

以上