

2025年7月18日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

静岡郵便局太陽光発電設備設置工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	E-01		PCS仕様について「自立運転機能：あり」の記載がありますが。PCS全台自立運転機能が必須となりますでしょうか。一部のみ必須の場合は、何kw分が必要になるか、ご教示ください。また、必要な場合、三相、单相の指定があるかもご教示ください。 (基本は三相とは認識しておりますが、单相自立有の案件も多いため、念のためお伺いしたいです。)	全台数自立運転機能付の機種としてください。单相・三相の指定はありません。
2	E-01		先々の蓄電システムの設置予定はありますでしょうか。 (ある場合は、それを見据えて提案しやすいメーカー選定を行います。)	現時点では将来の蓄電システム導入の予定はありません。ご提案にあたっては考慮不要です。
3			入札公告に記載のあります工期については、完工時期の延長などご相談させていただく事はできますでしょうか。 (繁忙期のため、現場監督等の人員確保が難しい可能性があります。)	工期延伸は原則認めません。ただし、着工後やむを得ない理由により工期内の工事完成が不可となった場合は発注者との協議とします。

以上