

## 質問 回 答 書

日本郵便株式会社  
 (契約事務代行)  
 日本郵政株式会社  
 施設部長

足利西郵便局ほか4箇所電灯設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1		現場説明書技術事項頁2	「また、警備会社は施設の管理者より指定された警備会社と契約すること。」とありますが、警備会社名をご教示願います。	警備会社名については契約締結後、別途お知らせいたします。
2		現場説明書技術事項頁7	石綿含有建材分析調査について「検体数は1施設あたり1カ所を想定しています」とありますが、何施設になるか御教示願います。	5施設です。
3	特電気-01		「4工事種目」に「電灯コンセント配線設備」と記載がありますが、コンセント配線設備に関しての資料が無いようです。コンセント配線設備は対象外と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	特電気-01、E-03、E-04		「4工事種目」では外灯と街路灯が工事対象となっていますが、図面E-01・E-02に器具の参考型番及び台数の記載が無いようです。外灯、街路灯の参考型番と台数をご教示願います。	E-01についてはNo.1、2、6から9、31から35に記載のとおりです。E-02については外灯、街路灯の記載はありません。
5	特電気-03		第1節仮設工事2.1.1一般工事に「照明器具取替時、仮設照明が必要となった場合は本工事に含む」とありますが、仮設照明が必要な部屋をご教示願います。	廊下、時間外コーナー及びゆうゆう窓口です。
6	図面E-10～E-21		照明器具の配管・配線は既設再使用と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
7	図面E-10～E-21		各フロアの照明配線平面図を頂けないでしょうか。	照明配線平面図については契約締結後、別途お知らせいたします。
8	特電気-03、図面E-10～E-21		「電圧・電流・絶縁抵抗値記入表」作成のため電灯盤の盤図を頂けないでしょうか。	電灯盤の盤図については契約締結後、別途お知らせいたします。

以上