

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
 (契約事務代行)
 日本郵政株式会社
 施設部長

五霞郵便局ほか4箇所電灯設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1		現場説明書技術事項頁2	「また、警備会社は施設の管理者より指定された警備会社と契約すること。」とありますが、警備会社名をご教示願います。	警備会社名については契約締結後、別途お知らせいたします。
2		現場説明書技術事項頁6	石綿含有建材分析調査について「検体数は1施設あたり1カ所を想定しています」とありますが、何施設になか御教示願います。	5施設です。
3	特電気-01		「4 工事種目」に「電灯コンセント配線設備」と記載がありますが、コンセント配線設備に関する資料が無いようです。コンセント配線設備は対象外と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	特電気-03		第1節 仮設工事 2.1.1 一般工事に「照明器具取替時、仮設照明が必要となった場合は本工事に含む」とありますが、仮設照明が必要な部屋をご教示願います。	廊下、時間外コーナー及びゆうゆう窓口です。
5	図面 E-10~E-20		照明器具の配管・配線は既設再使用と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
6	図面 E-10~E-20		各フロアの照明配線平面図を頂けないでしょうか	照明配線平面図については契約締結後、別途お知らせいたします。
7	特電気-03、図面 E-10~E-20		「電圧・電流・絶縁抵抗値記入表」作成のため電灯盤の盤図を頂けないでしょうか。	電灯盤の盤図については契約締結後、別途お知らせいたします。

以上