

2025年4月24日

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

板橋西郵便局受変電設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 番 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
1			引込周りの詳細が不明です。 既存図面を頂戴できますか？	新設UGS盤1次側の引込高圧 ケーブルは電力会社の工事区分にな ります。 工事負担金は現場説明書技術事項 11頁「1、(4)、ク、(イ) 負 担金について」に記載のとおり本工 事としてください。

以上