

2025年4月24日

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

大崎郵便局受変電設備模様替その他工事 の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 番 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
1	E-02		停電時間は1回当たり何時間 可能でしょうか。また、停電可 能な曜日をご教示頂けますで しょうか。	停電時間は1回当たり6時間と し、停電日は日曜日の深夜としてく ださい。
2	E-02		事前調査の結果、石綿含有建 材の除去が必要となった場合、 その費用は見積に計上しますで しょうか。また、計上する場合 の積算方法をご指示ください。	石綿含有建材の除去費用は別途と してください。 石綿含有建材の除去が必要な場合 は協議の対象とします。
3	特 電気 -01		停電工事の際の、電力会社開 閉器操作費用は本工事とします でしょうか。	本工事としてください。

以上