

2025年4月24日

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

横浜港郵便局静止形電源設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 番 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
1	E-02		・蓄電池室入口の扉を取り外して搬入出することは可能でしょうか。	可能です。
2	E-04		・ドロップー負荷の常時負荷電流をご教示ください。 ドロップー容量についても、既設品では40Aとなっておりますが20Aへ変更は可能でしょうか。 ※ドロップー負荷が「POS投入用」のみで他の負荷は入線がなく使用していないと思われるため。	ドロップー容量は40Aとしてください。受注後、容量の変更は協議の対象とします。

以上