

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
 (契約事務代行)
 日本郵政株式会社
 施設部長

八王子駅前郵便局電灯設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 号	仕様書の 頁	質 問 事 項	回 答
1		現場説明書 技術事項 頁1	「また、警備会社は施設の管理者より指定された警備会社と契約すること。」とありますが、警備会社名をご教示願います。	受注後にお知らせします。
2		現場説明書 技術事項 頁5	石綿含有建材分析調査について「検体数は1施設あたり1カ所を想定しています」とありますが、何施設になるのでしょうか。	1施設です。
3	特 電 気 -01		「4 工事種目」に「電灯コンセント配線設備」と記載がありますが、コンセント配線設備に関しての資料が無いようです。コンセント設備は対象外と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	特 電 気 -01、E- 01、E- 02		「4 工事種目」では外灯と街路灯が工事対象となっていますが、図面E-01・E-02に器具の参考型番及び台数の記載が無いようです。外灯、街路灯の参考型番と台数をご教示願います。	図E-01及び図E-02に記載の無い照明器具は本工事対象外です。
5	特 電 気 -03		第1節 仮設工事 2.1.1 一般工事に「照明器具取替時、仮設照明が必要となった場合は本工事に含む」とありますが、仮設照明が必要な部屋をご教示願います。	1階廊下、2階通路、2階廊下、10階旧廊下、10階廊下(1)としてください。
6	図面 E- 04~E- 07		照明器具の配管・配線は既設再使用と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
7	図面 E-04~E-07		各フロアの照明配線平面図を頂けないでしょうか。	受注後に提示します。
8	特電気-03、図面 E-04~E-07		「電圧・電流・絶縁抵抗値記入表」作成のため電灯盤の盤図を頂けないでしょうか。	受注後に提示します。

以上