

2025年7月3日

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

川崎港郵便局受変電設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
1	E-02		PASの接地工事は、既設の接地極及び接地線を再使用してよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしいです。

以上