

2025年6月25日

質問回答書

日本郵便株式会社東北支社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
東北支社長

浅虫郵便局ほか1箇所内外壁塗装工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1			両局について、外壁吹付タイル吹替となっていますが、沿岸部で風の影響を受けやすく飛散リスクが高い為、ローラー・刷毛塗でもよろしいですか。	特記仕様書項番3.2及び公共建築改修工事標準仕様書4.5.6より、ローラー塗りでも可となっています。
2			両局について、現場写真が2020年撮影で4年前になり、劣化が進んでいる可能性があります。受注後追加補修等は可能でしょうか。	追加の補修については、契約後に協議の対象とします。

以上