

2024年4月16日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政株式会社
施設部長

郡山西郵便局模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1			2階天井仕上げ材が分からない部屋があります。倉庫(3)、倉庫(窓)(1)、前室、空室を教えてください。	化粧石膏ボード9.5mmとして下さい。
2			電気設備工事において、参考数量には、監視カメラ及びスピーカーの取外・再取付の項目が有りますが、設計図に記載が有りません。ご教示願います。	参考数量表ですので、設計図を正としてください。

以上