

2026年 2月 6日

## 質問回答書

日本郵便株式会社  
(契約事務代行)  
日本郵政建築株式会社  
代表取締役社長

吉井郵便局模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	M-02		受電方式と契約種別をご教示いただけますでしょうか。また、停電作業を見込みますでしょうか。	高圧受電です。停電作業は不要です。
2	M-03		ACE-1-2 室外機はコンクリートブロックによる基礎とありますが、転倒防止はどのような方法を想定しているでしょうか。	転倒防止措置は不要です。
3	MS-04 M-06		改造するOMF-R-1 系統の年式は 20 年ほど前の型番が記載されていますが、系統改造によるリスクはないと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

以上