

## 質 問 回 答 書

日本郵便株式会社  
 (契約事務代行)  
 日本郵政株式会社  
 施設部長

妻沼郵便局ほか4箇所電灯設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1		現場説明書 技術事項 頁2	「また、警備会社は施設の管理者より指定された警備会社と契約すること。」とありますが、警備会社名をご教示願います。	警備会社名については契約締結後、別途お知らせいたします。
2		現場説明書 技術事項 頁7	石綿含有建材分析調査について「検体数は1施設あたり1カ所を想定しています」とありますが、何施設になるか御教示願います。	5施設です。
3	特電気-01		「4 工事種目」に「電灯コンセント配線設備」と記載がありますが、コンセント配線設備に関する資料が無いようです。コンセント配線設備は対象外と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	特電気-01、E-09		「4 工事種目」では外灯と街路灯が工事対象となっていますが、図面E-01・E-02に器具の参考型番及び台数の記載が無いようです。 外灯、街路灯の参考型番と台数をご教示願います。	E-01についてはNo.1、8から12に記載のとおりです。E-02については外灯、街路灯の記載はありません。
5	特電気-03		第1節 仮設工事 2.1.1 一般工事に「照明器具取替時、仮設照明が必要となった場合は本工事に含む」とありますが、仮設照明が必要な部屋をご教示願います。	廊下、時間外コーナー及びゆうゆう窓口です。
6	図面 E-11~E-20		照明器具の配管・配線は既設再使用と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
7	図面 E-11~E-20		各フロアの照明配線平面図を頂けないでしょうか。	照明配線平面図については契約締結後、別途お知らせいたします。

番号	図面番号	仕様書の 頁	質問事項	回答
8	特電気-03、図面E-11~E-20		「電圧・電流・絶縁抵抗値記入表」作成のため電灯盤の盤図を頂けないでしょうか。	電灯盤の盤図については契約締結後、別途お知らせいたします。
9			公共工事設計労務単価は、令和6年4月から適用していますでしょうか。（公告日：2024年3月27日）	適用してお見積りください。
10			既存照明撤去図面および更新図面がありましたら、ご提供ください。	既存照明撤去図面及び更新図面は、ありません。
11			器具交換するにあたりサイズ違いはリニューアルプレートを用いて施工するので、天井の補修や塗装は行わないと考えます。	よろしいです。
12			照明の交換のみで、スイッチによる回路の変更などは無いものと考えます。	よろしいです。
13			見積り作成のためにお現地調査は行ってもよろしいでしょうか？	現地調査は出来ません。

以上