

2025年9月2日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代理)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

海田郵便局受変電設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	E-01		注記に記載されている、電気主任技術者の立会及び耐圧絶縁測定について、電気保安員の名称と担当者をご教示ください。	中国電気保安協会となります。担当者については契約後お知らせいたします。
2	E-01		海田郵便局は比較的海に近い場所に位置していると思いますが、高圧ケーブルの更新時、端末処理は塩害仕様で施工をする必要があるかご教示ください。	塩害対策仕様としてください。

以上