

2025年9月11日

## 質問回答書

日本郵便株式会社  
(契約事務代理)  
日本郵政建築株式会社  
代表取締役社長

熊毛郵便局模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	E-01		1階男性便所、女性便所、男性更衣室の模様替え後の「LSS9-4-22」について、メーカーに器具の選定を依頼したところ、「LSS9-4-22」という型番では器具がなく、「LSS9-4-23」であれば器具があるということでした。「LSS9-4-23」の使用で問題がないかご教示ください。	設計図書の記載は誤記です。LSS9-4-23としてください。
2	E-02		2階湯沸室の模様替え後の「LSS9MP/RP-2-30」についてですが、メーカーに器具の選定を依頼したところ「LSS9MP/RP-2-30」では器具がなく、「LSS9MP/RP-2-14」であれば器具があるということでした。「LSS9MP/RP-2-14」の使用で問題がないかご教示ください。	設計図書の記載は誤記です。LSS9MP/RP-2-14としてください。
3	E-02		2階男性休憩室及び女性休憩室の特記事項に記載されております、リニューアルプレートについてですが、リニューアルプレートの寸法をご教示ください。	700×300としてください。

以上