

2025年7月23日

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社 東京支社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
東京支社長

浅草郵便局火災報知設備改修工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 番 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
1	E-20～ E-31		既設幹線について、一部撤去の表現が図面上ありません。既設幹線は残置するとの考えでよろしいでしょうか？	よろしいです。
2	E-4、E- 7		中継器（ガス漏れ用）は更新対象となっていないません。更新不要でよろしいでしょうか？	よろしいです。

以上