

2026年2月6日

質問回答書

日本郵便株式会社関東支社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
関東支社長

市川本北方郵便局新装工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

| 番号 | 図面番号 | 仕様書の頁 | 質問事項 | 回答 |
|----|-------------|-------|---|---|
| 1 | A-5 | | ATMコーナーの防犯用鉄骨下地及びAD下地材作業部分の火気使用可否を教えてください。 | 可能ですが、以下の対策により火災予防に努めてください。 ①火気使用時は水入りバケツと消火器を傍に用意すること。 ②火気使用時は事前と事後に監督社員に報告すること。 ③火気使用時は消火後2時間程度後に、消火状況を確認すること。 |
| 2 | A-5 | | 各コーナーガード（樹脂製既製品L=1500）の設置はC工事の範囲でよろしいでしょうか？また、仕様のご指定はございますか？ | よろしいです。 仕様は特記09 出隅材によります。 |
| 3 | 特空営—01、M—02 | | 室外機用基礎がA工事と記載ある箇所と、C工事と記載ある箇所がありました。どちらで見ればいいですか？ また、室外機用架台の仕様等（置き型・壁掛け・防振仕様等）のご指定はございますか？ | 特記仕様書（空調衛生設備）特空衛—01【備品工事区分】は誤記です。空調設備平面図 M—02 を正してください。 平面図A—2、立面図・断面図A—3、平面詳細図A—5に示すとおり、RC基礎2箇所・置き型2段用架台を2箇所設置してください。 |

以上