

質問回答書

日本郵便株式会社
 (契約事務代行)
 日本郵政建築株式会社
 代表取締役社長

船橋郵便局受変電設備模様替その他工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	現場説明 技術事項 P1		カ 地中埋設物等の調査について（ア）工事着手に先立ち、敷地及び周辺の地中埋設物及び架空線の調査を行い、とございますが、調査方法及びそれにかかる費用については別途協議と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	現場説明 技術事項 P2		既設機器類の破損・不用意な移動防止とございますが、工事対象エリア内にて移動が必要と思われる機器については予めご移動いただけるものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	現場説明 技術事項 P3		イ 足場等（ウ）内部足場にて・社員通用口付近の屋内天井工事に際し、社員の動線と安全確保を目的としてステージ足場を設置してください。とございますが、設置範囲については4階天井解体復旧箇所下部とし、参考数量内訳に項目を追加してもよろしいでしょうか。	ステージ足場は誤記です。
4	E-02 E-04		既設P. BOX他既設配管等については、問題なく使用できるものと考えてよろしいでしょうか。また、万が一錆や破損等の事由が発生していた場合には別途協議するものとしてよろしいでしょうか。	よろしいです。
5	E-08 E-09		予備配管を新たに敷設する工事にて、電気室と4階間のスラブ貫通はあるものと考えてよろしいでしょうか。 （新たに貫通孔を通す場合、はつり工事が必要となります）	よろしいです。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質問事項	回答
6	E-02 E-08		<p>新設配管に伴う天井の解体・復旧は本工事に含む。(ハッチング部分)とございますが、対象範囲は点検口設置に伴う部分と解釈し、参考数量内訳に項目を追加してもよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>

以上