

2025年11月11日

質問回答書

日本郵便株式会社関東支社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
関東支社長

原町郵便局新築工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 番 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
1	A-22		建具表(2) AD-1、AD-2、AW-1、AW-5、AW-6、W、H寸法表記がないので指示願います。	AD-1、AD-2は、W=2,050(有効開口910以上)、H=2,785(可動部2,100、欄間部515)としてください。 AW-1は、W=2,150、H=2,085(FIX部1,600、欄間部385)としてください。 AW-5は、W=2,100、H=500としてください。 AW-6は、A-21図の建具キープランのとおりL字コーナーサッシであり、W=965(展開方向A面)+W=400(B面)、H=2,085(FIX部1,600、欄間部385)としてください。
2	A-03, 24		雨押えガルバリウム鋼板の厚さ相違あり、A-24図を正としてよろしいでしょうか。	A-03図の表記は誤記です。A-24図のパラペット廻り図を正としてください。
3	A-08, 28		A-08図において窓口事務室、倉庫(1)床見切(E)表記ですがOAフロア部分なのでA-28図床見切Dが正でしょうか。	A-08図の窓口事務室、倉庫(1)の床見切Eの表記は誤記です。A-28図の床見切Dを正としてください。
4	A-08		トイレのピクトサインの仕様・サイズをご教授ください。姿図などありましたら、ご支給願います。	杉田エース(株)国土交通省ピクト 平付型(縦差式)FI-15の150程度としてください。
5	A-13		「CS案内サイン」の仕様・サイズをご教授ください。	CS案内サインの仕様・サイズは標準詳細図の「ATM廻り標準詳細図」のCS案内サイン図のとおりとしてください。
6	A-15		「吊り下げサイン」は、御見積りには含めないということでよろしいでしょうか。	よろしいです。

番号	図 面 番 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
7	A-25		「自動ダイヤル電話機説明プレート」は、アクリル（2.0t、白）の表面にインクジェットシート貼りによろしいでしょうか。	標準詳細図の「ATM廻り標準詳細図」のプレートC詳細図のとおり、アクリル樹脂板⑦2mm、インクジェット出力 ユポ紙裏貼りとしてください。
8	A-26		「説明プレート」は、アクリル（2.0t、白）の表面にインクジェットシート貼りによろしいでしょうか。	標準詳細図の「ATM廻り標準詳細図」のプレートB詳細図を参照し、アクリル板⑦2mm 白＋文字：カッティングシートとしてください。
9	A-30		「縦型独立看板」の仕様・サイズ（H3800除く）をご教授ください。姿図、構造図（詳細図）などありましたら、ご支給願います。	縦型自立看板の仕様・サイズは標準詳細図の「縦型自立看板（中）」図のとおりとしてください。
10	標準 詳細図		【ファサード詳細図】特記事項で、「取付ビスは止水処理としてパテ埋め程度を行う」とありますが、「A部」詳細であるアルミ枠周囲シーリングでよろしいでしょうか。	A部詳細のシーリングと共に、取付ビスは特記事項に記載のとおりとしてください。

以上