

2025年4月24日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

水戸中央郵便局受変電設備模様替その他工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	E-03		図面内右上部分の鉛蓄電池は既設再利用の認識で問題ございませんでしょうか。その場合、鉛蓄電池のメーカー名、製造年月、製造Noをご教授いただけますでしょうか。	既設再利用です。鉛蓄電池のメーカー名はGSユアサ、製造年月は2014年7月、製造NoはSDLJULです。
-	追加指示事項		図面番号E-01～E-03及びE-05～E-09直流盤の非常照明回路(7回路)は不使用のため、更新は不要です。負荷は操作用のみとし、消防認定品対応も不要です。また、非常照明回路の既設入力ケーブルはピット内に収容としてください。	

以上