

質問回答書

日本郵便株式会社
 (契約事務代理業務責任者)
 日本郵政建築株式会社
 代表取締役社長

中野郵便局防水修繕工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	-	-	現場説明書P3 ウ-1①とP7イ-2の記載内容に差異がありません、どちらが優先でしょうか。	現場説明書P7イ-2は誤記です。現場説明書P3 ウ-1①を正としてください。
2	特建築-01		4. 工事内容-3 3-1 防水修繕工事(2) 防水工事施工票と記載がありますが、記載内容が不明です。標準図等があるのでしょうか。ご指示をお願いします。	防水工事施工票の仕様は、特記仕様書の3-1防水修繕工事(2) 防水工事施工票のとおりです。記載内容は、工事名、受注者名、施工業者名、製造業者名、仕様(工法名)、施工部位、施工年月日、保証期間程度としてください。
3		05	8節 耐候性塗料塗り(DP) 上塗等級の記載がありません、等級の指示をお願いします。	上塗り塗料の等級は3級としてください。

以上