

2025年9月8日

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社 東京支社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
東京支社長

落合郵便局電灯設備改修工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 番 号	仕様書の 頁	質 問 事 項	回 答
1	E-02		注記・【部分停電は、1階につき2時間として計画】とありますが、停電による各所バックアップ仮設電源は不要と考えてよろしいでしょうか？	よろしいです。
2	E-02		注記・【電気主任技術者の立ち合い費は本工事に含む】と記載ありますが、各所停電作業時において電気室内各負荷開閉器の入り切りでその都度立ち合いが必要ということでしょうか？	工事着手前の調査打合せ立会の1日を電気主任技術者の立会費として計上してください。
3	E-10～ E-21		工事対象機器において【リモコンブレーカー操作電源 AC24V】と記載ありますが、盤内のケーブル配線も更新すると考えてよろしいでしょうか？	よろしいです。

以上