

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
 (契約事務代行)
 日本郵政建築株式会社
 代表取締役社長

昭和郵便局ほか64箇所電灯設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 番 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
1		現場説明書 技術事項	設計図書に記載されているLED照明の型番及び、台数は参考値の為、工事前に、対象各施設を事前に現地調査を実施の上、実際の既存器具の仕様にあった照明機器を選定し工事内容変更項目整理表を作成の上、監督社員へ提出し先行指示書を受領の上、工事を行うものとする為、設計図書に記載がある機器の変更及び台数の変更が発生するという事で、よろしいでしょうか。	よろしいです。
2	特 電気-04		PCB調査において、含有可能性物の保管容器はどのような物を考えればいいですか。	油漏れをしない容器で保管してください。
3	特 電気-05		照度測定は取替え前も測定するのですか。	取替前の照度測定は不要です。
4		現場説明書 P7	石綿含有調査の検体数は65か所と記載されていますが、各局1か所で場所は施工者側の判断でよろしいでしょうか。	有資格者による現地調査の際、石綿含有懸念建材が確認された場合、石綿含有建材分析調査を実施してください。
5		現場説明書 P17	撤去照明器具の産廃管理表は各局別に作成するのですか。まとめてもいいのですか。	集積する場合は、まとめて表記してください。

以上