

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社 東京支社
 (契約事務代行)
 日本郵政建築株式会社
 東京支社長

豊島社宅給水設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 番 号	仕様書の 頁	質 問 事 項	回 答
1			住居内での作業は基本的に発生しないと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
2	M-20	特空衛-02	加圧給水ポンプの送りの給水管は20K仕様とのことですが、住居MBまで20K仕様でしょうか。 また20K仕様部の使用管材はスケジュール40のステンレス管で宜しいでしょうか。	給水管の20K仕様は加圧給水ポンプから4階床スラブ面までとしてください。 使用管材は、配管用ステンレス鋼鋼管スケジュール40としてください。
3	M-05~ M-10、 M-13		給水横引きメイン管は天井無しの屋外露出配管（ラッキング巻）とかんがえてよろしいでしょうか。また横引きメイン管から立ち下げてMBに入るまでも屋外露出配管（ラッキング巻）と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
4	M-22		既設受水槽のメーカーをご教示ください。	不明です。

以上