

2026年9月11日

質問回答書

日本郵便株式会社東海支社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
中部支社長

静岡城北郵便局新築工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	A-01 A-16		法22条地域内の延焼ライン上の鋼製建具防火設備は不要と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
2	E-05 E-09		構内情報通信網設備の配線(UTPケーブル・プラグ取付・線名札)等は、本工事に含まれるでしょうか。	構内情報通信網設備の配線(UTPケーブル・プラグ取付・線名札)等は本工事に含みます。

以上